

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI SASSARI

Deliberazione n°353 del 27.04.2009

OGGETTO: FORNITURA PER SOMMA URGENZA DI UN GRUPPO DI CONTINUITA' PER IL REPARTO DI NEFROLOGIA E DIALISI DELL'OSPEDALE "A. SEGNI" DI OZIERI.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.Lgs. n°502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28/07/2006 recante "Tutela della Salute e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna Regionale"

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 25/49 del 03.07.2007 di nomina del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 1 - Sassari;

PREMESSO:

CHE con nota del 13/03/2009 n° prot. 1668/DS il Direttore Sanitario dott. Marcello Acciari disponeva con urgenza la necessità di verificare lo stato di rischio per la sicurezza delle sale operatorie;

CHE a seguito della verifica tecnica eseguita dal personale dei Servizi Tecnici in relazione alla nota sopraccitata, ed estesa al reparto Nefrologia e Dialisi dell'Ospedale "A. Segni" di Ozieri, è risultato che il gruppo di continuità qui installato attualmente non è idoneo a soddisfare la richiesta di potenza e di autonomia previste;

CHE l'alimentazione dei servizi di sicurezza è intesa a garantire l'alimentazione di apparecchi utilizzatori o di parti di impianto necessari per la sicurezza dei pazienti in caso di mancanza dell'alimentazione ordinaria;

CONSIDERATO che per garantire l'affidabilità ed il corretto impiego dei gruppi di continuità occorre imprescindibilmente affidarsi a ditte di comprovata esperienza e serietà professionale nel settore;

APPURATO che la ricerca di mercato, effettuata dal personale preposto del Settore Tecnico Aziendale, ha portato all'individuazione, nel territorio regionale, delle seguenti Ditte:

- STEVA S.r.l. - Via dell'Artigianato n. 11, 09122 Cagliari
- SISTEL S.n.c. - Via San Quintino n. 18, 09100 Cagliari;
- ELETTROPIU S.r.l. - Via Vardabasso n. 3, 07100 Sassari

RILEVATO che le suddette ditte hanno provveduto ad inviare la loro offerta per la fornitura suddetta che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale (allegato 1);

TENUTO CONTO che le offerte pervenute sono state verificate nella loro parte tecnica dall'Ufficio Tecnico che le ha valutate complessivamente in merito all'assistenza tecnica sul territorio, alla qualità costruttiva e prestazione dei gruppi proposti e all'aspetto economico;

CONSIDERATO che la fase di valutazione ha determinato la scelta dei Gruppi CHLORIDE SILECTRON in base ad un equilibrato rapporto tra tecnologie innovative, standard qualitativi e costi contenuti;

PRESO ATTO che l'offerta economicamente più vantaggiosa, risulta essere quello della Ditta STEVA S.r.l., per la fornitura di un Gruppo di Continuità mod. CHLORIDE SILECTRON 80NET comprensivo di pannello sinottico per segnalazione remota di allarmi per un importo di € 9.440,00 oltre IVA pari a complessivi € 11.328,00;

SU PROPOSTA del Responsabile del Settore Attività Tecniche;

PRESO ATTO dei pareri positivi espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per quanto esposto in premessa:

- 1) Di autorizzare l'acquisto di un gruppo di continuità mod. CHLORIDE SILECTRON 80NET comprensivo di pannello sinottico per segnalazione remota di allarmi per un importo di € 9.440,00 oltre IVA;
- 2) Di dare atto che la spesa di € 11.328,00 IVA inclusa graverà sul conto CO.GE. 02.17.01 del corrente Budget;
- 3) Di autorizzare la liquidazione delle relative fatture entro i limiti di spesa autorizzati e fatti salvi gli accertamenti di regolarità demandati ai diversi servizi, senza ulteriore provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giovanni Battista Mele)